



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.
e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl
ePUAP: /PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95
fax.: 41 247 96 97

www.gov.pl/psse-ostrowiec-swietokrzyski

NHS.9020.4.1.108.2021

Ostrowiec Św., dnia 21. 10. 2021

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

W OSTROWCU ŚW.
PEYNEO DNI 21. 10. 2021
[Handwritten date and initials]

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Św.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) na podstawie sprawozdania z badań jakości wody realizowanych w ramach nadzoru PIS

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi
dostarczanej z wodociągu Ostrowiec
badanie wykonane w punkcie zgodności:**

Przychodnia RODZINA, os. Ogrody 29, 27-400 Ostrowiec Św.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. w ramach nadzoru dnia 2021-10-11 pobrał do badania próbę wody przeznaczonej do spożycia na protokół poboru nr NHS.9020.4.1.108.2021 pochodzącą z wodociągu Ostrowiec, w punkcie zgodności.

Badanie zostało wykonane w zakresie parametrów grupy A oraz parametru *Enterokoki*, zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Starachowicach, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. na podstawie sprawozdania z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia nr LHS.9051.1.195.2021 z dnia 2021-10-14 (data wpływu 2021-10-15), punkt poboru: Przychodnia RODZINA, os. Ogrody 29, 27-400 Ostrowiec Św., **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Próba wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
lek. wet. Wioletta Adamczyk - Nowak

Otrzymują:

1. Adresat (e-mail: biuro.mwik@ostrowiec.net.pl)
2. Jarosław Górczyński Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ul. J. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św. (e-PUAP)
3. aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.
e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl
ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95
fax.: 41 247 96 97

www.gov.pl/psse-ostrowiec-swietokrzyski

NHS.9020.4.2.81.2021

Ostrowiec Św., dnia 7.10.2021

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim
PEŁNYM DNIEM 08.10.2021
nr 5964/2021/Sei

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Św.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) na podstawie sprawozdań z badań jakości wody zrealizowanych według ustalonego harmonogramu i przekazanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi
dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrowiec
badania wykonane w punktach zgodności:
Ostrowiec Św., ul. Słowackiego - źródł, os. Rosochy 47 - Apteka.**

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach kontroli wewnętrznej, wykonały badania prób wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu Ostrowiec w zakresie parametrów grupy A oraz parametru Enterokoki, zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w Laboratorium MWiK Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie sprawozdań z badań: nr 99/2021 z dnia 2021-09-27 punkt poboru Ostrowiec Św., ul. Słowackiego - źródł, nr 103/2021 z dnia 2021-09-27 punkt poboru Ostrowiec Św., os. Rosochy 47 - Apteka (data wpływu do PSSE 2021-09-27), **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Próby wody w badanym zakresie odpowiadają wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak

Otrzymują:

1. adresat (e-mail: biuro.mwik@ostrowiec.net.pl)
2. Jarosław Górczyński Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ul. J. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św. (ePUAP)
3. aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.

e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl

ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95

fax.: 41 247 96 97

www.gov.pl/psse-ostrowiec-swietokrzyski

Ostrowiec Św., dnia 23. 09. 2021

NHS.9020.4.1.86.2021

**Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Św.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) na podstawie sprawozdania z badań jakości wody realizowanego w ramach nadzoru PIS

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi
dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrowiec,
badanie wykonane w punkcie zgodności:
Eskulap - ul. Sienkiewicza 80.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach nadzoru dnia 2021-09-06 pobrał do badania próbę wody przeznaczonej do spożycia na protokół poboru nr NHS.9020.4.1.86.2021 pochodzącą z wodociągu Ostrowiec w punkcie zgodności.

Badanie zostało wykonane w zakresie parametrów grupy A oraz dodatkowo w zakresie oznaczenia parametru *Enterokoki*, zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starachowicach, ul. Żłota 6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie sprawozdania z badań nr LHS.9051.1.169.2021 z dnia 2021-09-09 (data wpływu do PSSE 2021-09-13), punkt poboru: Eskulap – ul. Sienkiewicza 80, **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Próba wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim

lek. wet. Wioletta Adamczyk – Nowak

Otrzymują :

1. adresat (e-mail: biuro.mwik@ostrowiec.net.pl)
2. Jarosław Górczyński Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ul. J. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św. (e-PUAP)
3. aa